

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建 设 项 目	项 目 名 称	天津金汇药业集团有限公司燃煤锅炉房改燃项目				建 设 地 点	天津市西青区杨柳青镇柳霞路 98 号						
	行 业 类 别	电力、热力的生产和供应业 44				建 设 性 质	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术改造						
	设计生产能力	22 吨/年		建设项目 开工日期	2014 年 3 月	实 际 生 产 能 力	20 吨/年		投入试运行日期	2016 年 3 月			
	投资总概算（万美元）	1291.08				环保投资总概算（万美元）	40		所占比例（%）	3.1%			
	环 评 审 批 部 门	天津市西青区环境保护局				批 准 文 号	西青环保许可表[2013]156 号		批 准 时 间	2013.12			
	初步设计审批部门	天津市发展和改革委员会				批 准 文 号	津发改许可【2014】34		批 准 时 间	2014.4.30			
	环保验收审批部门	天津市西青区行政审批局				批 准 文 号			批 准 时 间				
	环保设施设计单位	—		环保设施施工单位		—		环保设施监测单位		谱尼测试科技（天津）有限公司			
	实际总投资（万）	1291.08				实际环保投资（万元）	40		所占比例（%）	3.1%			
	废水治理（万元）	—	废气治理（万元）	40	噪声治理（万元）	—	固废治理（万元）	—	绿化及生态（万元）	—	其它（万元）	—	
新增废水处理设施能力	—				新增废气处理设施能力			年平均工作时	6300h/a				
建 设 单 位	天津金汇药业集团有限公司		邮 政 编 码	300380		联 系 电 话	13752323717		环 评 单 位	天津市环境影响评价中心			
污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填）	污 染 物	原有排放量 (1)	本期工程实际排 放浓度 (2)	本期工程允许 排放浓度 (3)	本期工程 产生量 (4)	本期工程自 身削减量 (5)	本期工程实际排 放量 (6)	本期工程 核定排 放总量 (7)	本期工程“以新带 老”削减量 (8)	全厂实际 排放总量 (9)	全厂核定 排放总量 (10)	区域平衡替 代削减量 (11)	排放增减 量 (12)
	废 水	---											
	化学需氧量	---											
	氨 氮	---											
	石 油 类	---											
	废 气	---											
	二 氧 化 硫	17.68	-	20	0.019	0	0.019	0.139	17.68	0.019	0.139	0	-17.66
	烟 尘	11.25	5.3	10	0.014	0	0.014	0.075	11.25	0.014	0.075	0	-11.24
	工 业 粉 尘												
	氮 氧 化 物	5.88	-	150	0.691	0	0.691	0.928	5.88	0.691	0.928	0	-5.19
工 业 固 体 废 物													
与项目有关的其它特征污染物													

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11), (9) = (4)-(5)-(8)- (11) + (1)

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；  
大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年